

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА  
МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06-735/16**

о назначении административного наказания

19 ИЮЛ 2016

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы  
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ю-735/16 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ " ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЦАРИЦЫНО " Алырщикова Дмитрия Александровича

**У С Т А Н О В И Л:**

09.06.2016. главным специалистом МЖИ Юрпольской В.П. было проведено систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований при подготовки домов к сезонной эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг, на основании письма главы Управы района Царицыно № УА 28-96/6 от 08.06.2016. В результате которого было выявлено, что ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЦАРИЦЫНО" АЛЫРЩИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ в нарушение своих должностных обязанностей не обеспечил(-а) соблюдение правил и норм технической эксплуатации жилых домов по адресам: Севанская ул., д.9, к.1, Бакинская ул., д.11, Севанская ул., д.3, к.2. В результате нарушены требования нормативов РФ по эксплуатации жилищного фонда: п. 2.6.7 п. 5.5.12 п. 2.6.2 п. 4.1.15 п. 4.2.1.5 п. 5.8.3 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)

а именно:

- по адресу Бакинская ул., д.11:

Подтопление подвального помещения в зоне приборов учета.

Неисправность примыкания отмостки, наличие растительности.

Частично отсутствует теплоизоляция на трубах в подвальном помещении.

- по адресу Севанская ул., д.3, к.2:

Неисправность примыкания отмостки, наличие растительности.

Частично отсутствует теплоизоляция на трубах в подвальном помещении.

Неисправность канализационных труб в подвальном помещении.

- по адресу Севанская ул., д.9, к.1:

Частично отсутствует теплоизоляция на трубах в подвальном помещении.

Наличие посторонних предметов на решетке вентиляционного канала.

Неисправность освещения на чердаке.

Наличие события административного правонарушения подтверждается фотоматериалами.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-