

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248**  
**о назначении административного наказания**

(регистрационный индекс ПД)

«28» октября 2016 г.  
(дата рассмотрения дела)

г. Москва Задонский проезд д. 1 стр.3  
(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор по пожарному надзору района ЮАО - старший инженер 1 РОНПР Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитан внутренней службы Репников Александр Евгеньевич, рассмотрев протокол об административном правонарушении (на ~~назначение~~ ~~прекурора~~ ~~о возбуждении административного дела~~)

№ \_\_\_\_\_ от 30.11.2016 г. и материалы на должностное лицо (гражданина (ку))

- |                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Фамилия, имя, отчество               | <u>Алырщиков Дмитрий Александрович</u>                                             |
| 2. Дата и место рождения                | <u>27.08.1980г., г. Москва</u>                                                     |
| 3. Гражданство                          | <u>РФ</u>                                                                          |
| 4. Адрес места жительства, тел.         | <u>г. Москва, ул. Знаменские садки, д. 1, к. 2, кв. 205</u>                        |
| 5. Фактический адрес проживания), тел.: | <u>г. Москва, ул. Знаменские садки, д. 1, к. 2, кв. 205</u>                        |
| 6. Место работы (учебы)                 | <u>ГБУ г. Москвы «Жилищник» района Царицыно</u>                                    |
| 7. Занимаемая должность                 | <u>директор</u>                                                                    |
| 8. Заработная плата (иной заработок)    | <u>не сообщает</u>                                                                 |
| 9. Документ, удостоверяющий личность    | <u>паспорт 4503 701605 выдан ОВД Северное Бутово г. Москвы, выдан 04.09.2002г.</u> |

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) \_\_\_\_\_

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_

(заполняется для ИП – номер и дата регистрационного свидетельства, место государственной регистрации)

Гражданин (ка) на рассмотрение протокола об административном правонарушении явился (явилась) /не явился (не явилась);

(не нужно зачеркнуть)

гражданину (ке) Алырщикову Д.А.

~~разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5, 24.2, 24.3, 24.4, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) и ст.51 Конституции РФ с правами и обязанностями ознакомлен~~

/ Алырщиков Д.А./

установлено, что должностное лицо (гражданин (ка)) Алырщиков Д.А.

(не нужно зачеркнуть)

(Фамилия, И., О.)

«28» ноября 2016г. в 12 ч. 00 мин. в рамках проводимой проверки в здании ГБУ г. Москвы «Жилищник» р-на Царицыно, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Севанская, д. 5, корп. 1, нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"), а именно:

Отсутствует исполнительная документация на системы внутреннего пожарного водопровода и на системы противодымной вентиляции (не представлены)	На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (п. 61 ППР ФР от 25.04.2012г.)
Произведены изменения объемно-планировочных решений в объеме приквартирного холла в результате которых уменьшена зона действия системы противодымной	На объектах запрещается: производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения

<p>вентиляции, а также тем самым ограничен доступ к пожарным кранам на этажах 7, 12, 16.</p>	<p>пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) (пункт 23 «Е» ППР РФ от 25.04.2012г.)</p>
<p>Наружная пожарная лестница и ограждение на крыше здания не подвергались эксплуатационным испытаниям (на момент проверки подтверждающие документы не представлены)</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>

**чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.4 ч. 1 КРФоАП**

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34; п.1 ч.1 ст.29.9.; ч.1, 3, 5 ст. 29.10, ч.1 ст. указываются номера статей и

28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

принимая во внимание:

*не указывалась*

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Признать виновным контрактного управляющего ГБУК г. Москвы «Клубная система «Орехово»» Силантьева Евгения Геннадьевича в совершении административного правонарушения и привлечь к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить административное наказание в виде

*штрафа в размере 7000 (семь тысяч) рублей*

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в Нагатинском районном суде г. Москвы (г. Москва, Каширский проезд, д. 3).

3. Разъяснить должностному лицу (гражданину(ке)) Альршикову Д.А.

что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, в соответствии с ч. 5 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по истечении 60 дней должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

(Альршиков Д.А.)

(фото)

(подпись правонарушителя)

(ФИО)

4. Срок предъявления постановления к исполнению: ДВА ГОДА

(подпись лица, вынесшего постановление)

Репников А.Е.

(расшифровка подписи)

5. Копию постановления получил \_\_\_\_\_

Алыршиков Д.А.

(дата, подпись правонарушителя)

(ФИО)

6. Дата выдачи исполнительного документа \_\_\_\_\_

7. Копия постановления направлена: заказное письмо № \_\_\_\_\_

получено \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

8. Дата вступления постановления в законную силу \_\_\_\_\_

9. Отсрочка (рассрочка) предоставлена \_\_\_\_\_

(ненужное зачеркнуть)

(на срок до: указывается дата, месяц, год)

10. Отметка об исполнении (не исполнении) постановления

(ненужное зачеркнуть)

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

исполнено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(номер финансового документа)

Административный штраф в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. не оплачен

Постановление направлено для принудительного исполнения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Исх. № \_\_\_\_\_

Телефон доверия: 8(495)637-22-22

**Штраф вносится нарушителем на текущий счет:**

Средства, полученные от применения штрафных санкции, направляются: Реквизиты: получатель УФК по г. Москва (для Главного управления МЧС России по г. Москва), ИНН 7710566322, КПП 770401001, ОКТМО: 45383000, р/с №4010181080000010041 в отделении 1 Москва г. Москва 705, г. Москва; л/с 04731784320, БИК 044583001, ОКПО 08929557, ОКОГУ 13130, ОКФС 12, ОКОПФ 81, КБК 17711627000016000140, наименование платежа: штрафные санкции за нарушение ППБ.

Взыскатель: Главное управление МЧС России по г. Москве, юридический адрес: г. Москва, ул. Пречистенка д.22/2

стр. 1