

*В бухгалтерию  
оплатить*

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА  
МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06-355/16**

о назначении административного наказания

17 МАЙ 2016

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы  
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ю-355/16 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГБУ "Жилищник района Царицыно"

**У С Т А Н О В И Л:**

19.04.2016 г. консультантом Мосжилинспекции Батуриной С.А. была проведена внеплановая выездная проверка на основании Распоряжения Мосжилинспекции от 14.04.2016 № РЛ-Ю-00412 по обращению ГР-06-3008/16 от 11.04.2016 в результате которой было выявлено, что ГБУ "Жилищник района Царицыно", являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: Ереванская ул., д.9, к.2 совершило нарушение требований нормативов РФ по эксплуатации жилищного фонда:

п. 3.4.3 п. 5.3.6 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170) а именно:

- по адресу Ереванская ул., д.9, к.2:

Необеспечение вентиляции в подвале (продухи в цоколе жилого дома в отдельных секциях заложены кирпичом).

Негерметичность труб ГВС в подвале ( в зоне подъезда 4). что подтверждено актом проверки и фотоматериалом.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

*№ 04569, от 14.05.16*

*853,290*

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

