

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06-1292/16

30.08.2016 ^Фназначении административного наказания

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ю-1292/16 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГБУ «Жилищник района Царицыно»

У С Т А Н О В И Л:

08.08.2016 Главным специалистом Мосжилинспекции Юрпольской В.П. был проведен осмотр жилых домов по адресам: Кантемировская улица дом 29; 29 к.1; 29 к.2 на предмет подготовки дома к сезонной эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг, на основании письма главы Управы района Царицыно" №ЦА28-161/6 от 03.08.2016, в ходе которого установлено ГБУ «Жилищник района Царицыно», являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам: Кантемировская ул., д.29, к.2, Кантемировская ул., д.29, к.1, Кантемировская ул., д.29 совершило нарушение требований нормативов РФ по эксплуатации жилищного фонда:

п. 4.6.1.1 п. 3.2.16 п. 5.3.11 п. 5.10.2 п. 2.1.2 п. 2.6.7 п. 2.6.2 п. 3.3.4 п. 3.2.3 п. 3.2.18 п. 5.6.2 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)

а именно:

- по адресу Кантемировская ул., д.29:

Захламленность шахты дымоудаления на чердаке.

Отсутствует стекло на переходной двери выхода на кровлю.

Отсутствует изоляция на воздухоборнике системы ЦО на чердаке.

Частично отсутствует теплоизоляция на трубах ГВС в подвальном помещении.

Открыты электрощитки этаж 1.

Неисправность освещения на чердаке.

Неисправна кнопка системы ДУ ППА на 3 этаже.

Отсутствует дверь в помещении ДУ ППА на чердаке.

- по адресу Кантемировская ул., д.29, к.1:

Повреждение кровельного покрытия.

Отсутствует изоляция на воздухоборнике системы ЦО на чердаке.

Частично отсутствует теплоизоляция на трубах ГВС в подвальном помещении.

Неисправность освещения на чердаке.

Неисправность молниеотвода на кровле.

Наличие посторонних предметов в поэтажных электрощитках.

Наличие скруток оголенных проводов в подвале.

- по адресу Кантемировская ул., д.29, к.2:

Повреждение кровельного покрытия.

Захламленность лифтовых холлов.

Частично отсутствует теплоизоляция на трубах ГВС в подвальном помещении.

Загрязнение лифтовой шахты.

Наличие посторонних предметов в поэтажных электрощитках.

Наличие события административного правонарушения подтверждается фотоматериалами и актами осмотров РЛ-О-Ю-0759; РЛ-О-Ю-07460; РЛ-О-Ю-07462.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **ГБУ «Жилищник района Царицыно»**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: **7724321964** Дата госрегистрации: **09.12.2002**

АДРЕС: **115477 г МОСКВА ул КАНТЕМИРОВСКАЯ 53 (115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, к. 1)**

(для юридического лица - юридический (если имеется) - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях; и назначить наказание в виде: **штрафа в размере - пятидесяти тысяч рублей**

(штрафа в размере; предупреждения)

Заместитель **начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы**

Евгений Н. А./

(подпись) (фамилия, инициалы)

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их законником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю:

«___» _____ 20__ г. / _____ / _____ /
(подпись) (дата, № квитанции)

2. Потерпевшему:

«___» _____ 20__ г. / _____ / _____ /
(подпись) (дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу «___» _____ 20__ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

«___» _____ 20__ г.

Срок предъявления к исполнению - два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С: 4010181080000010041

Банк: Отделение 1 Москва

БИК: 044583001

Л/С: 04732789000

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

Статус плательщика: «08»

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.

