

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 681-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ю-2014/18

о назначении административного наказания

07 АВГ 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Иванцов Э. В.,
(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № **Ю-2014/18** об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) **ст. 7.22** Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях в отношении **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЦАРИЦЫНО »**

У С Т А Н О В И Л :

13.07.2018 Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком Жилищной инспекции по ЮАО на 2018 год, по осмотру объектов жилого фонда ЮАО г.Москвы, утвержденным начальником Жилищной инспекции по ЮАО на основании обращения Префекта Южного административного округа А.В. Чельшева № МЖИ-05-15552/18 от 11.07.2018 и на основании плана-графика структурного подразделения(осмотр) многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Москва, Ереванская ул., д.26, к.1, Бехтерева ул., д.5

ГБУ "Жилищник района Царицыно" осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами.

В результате осмотра установлено, что ГБУ "Жилищник района Царицыно" в связи с несоблюдением требований п. 3.4.3 п. 4.1.15 п. 4.6.1.25 п. 3.1.3 п. 2.1.2 п. 3.2.3 Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170, допущены следующие нарушения: -по адресу Бехтерева ул., д.5: Отсутствуют флюгарки на вентиляционных отверстиях на кровле. Отсутствует пружина на второй двери подъезда 2. Частично отсутствует теплоизоляция трубопровода ХВС в подвале. Отсутствуют рассеиватели на осветительных приборах в подвале и на чердаке. - по адресу Ереванская ул., д.26, к.1: Отсутствуют решетки на продухах в подвале. Подтопление подвального помещения. Наличие мусора и посторонних предметов в подвальном помещении. Отсутствуют флюгарки на вентиляционных отверстиях на кровле. Частично отсутствует теплоизоляция трубопровода ХВС в подвале. Неисправность освещения в подвале.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается актами осмотра от 13.07.2018 РЛ-О-Ю-07605, РЛ-О-Ю-07604, протоколом об административном правонарушении от 16.07.2018 № Ю-2014/18 и фотоматериалом на 11 листах.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обязательства, отягощающие административную ответственность.

Обстоятельство, отягощающее административную ответственность п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, повторное совершение однородного административного правонарушения в

