

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19. Телефон: 8(495) 681-59-01. Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ю-1284/18
о назначении административного наказания

17 ИЮЛ 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Иванцов Э. В.,
(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ю-1284/18 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Царицыно»

У С Т А Н О В И Л:

02.07.2018 Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком Жилищной инспекции по ЮАО на 2018 год, по осмотру объектов жилого фонда ЮАО г.Москвы, утвержденным начальником Жилищной инспекции по ЮАО и на основании письма Префекта ЮАО № МЖИ-06-4811/18 от 02.07.2018, проведено обследование (осмотр) многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Москва, Медиков ул., д.22, к.3, Медиков ул., д.16.

ГБУ "Жилищник района Царицыно" осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами.

В результате осмотра установлено, что ГБУ "Жилищник района Царицыно" в связи с несоблюдением требований п. 4.1.15 п. 4.1.6 п. 5.8.2 п. 5.8.3 п. 3.4.5 п. 4.1.5 п. 5.9.3 Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170, допущены следующие нарушения: по адресу Медиков ул., д.16: Не опечатана дверь входа в подвал, Разрушение штукатурного слоя стен приямка входа в подвал, Наличие трещин в отмостке у стен здания, Отсутствие крышек на прочистках канализации в подвале (2 места), Негерметичность ковша мусоропровода на 1-2 этаже; по адресу Медиков ул., д.22, к.3: Захламленность подвала, Наличие трещин в отмостке у стен здания, Негерметичность труб канализации в подвале, Отсутствие флюгарок на вытяжных оголовках канализационных стояков на крыше.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается актами осмотра от 02.07.2018 РЛ-О-Ю-05252, РЛ-О-Ю-05251, протоколом об административном правонарушении от 02.07.2018 № Ю-1284/18 и фотоматериалом на 7 листах.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обязательства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельство, отягчающее административную ответственность п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, повторное совершение однородного административного правонарушения в период, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ. Ранее управляющая организация ГБУ г. Москвы «Жилищник района Царицыно» привлекалась к административной ответственности, что подтверждается Постановлением № 06-1662/17 от 12.10.2017, вступившим в законную силу 22.11.2017 и Постановлением № 06-1692/17 от 27.11.2017, вступившим в законную силу 10.01.2018.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

