

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ

(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ю-2018/18

о назначении административного наказания

14. 08. 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Иванцов Э. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ю-2018/18 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЦАРИЦЫНО»

У С Т А Н О В И Л:

11.07.2018 Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекции города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком Жилищной инспекции по ЮАО на 2018 год, по осмотру объектов жилого фонда ЮАО г.Москвы, утвержденным начальником Жилищной инспекции по ЮАО на основании обращения Префекта Южного административного округа А.В. Чельшева № МЖИ-06-5354/18 от 06.07.2018 и на основании плана-графика структурного подразделения(осмотр) многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Москва, Бехтерева ул., д.3, к.1, Ереванская ул., д.8, к.2.

ГБУ "Жилищник района Царицыно" осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами.

В результате осмотра установлено, что ГБУ "Жилищник района Царицыно" в связи с несоблюдением требований п. 4.6.1.25 п. 4.6.1.23 п. 3.2.3 п. 3.1.3 п. 3.4.3 п. 4.1.15 п. 5.3.11 п. 2.1.2 Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170, допущены следующие нарушения: - по адресу Бехтерева ул., д.3, к.1: Отсутствуют флюгарки на вентиляционных отверстиях на кровле. Замусоренность кровельного покрытия. Нет пружины второй двери входа в подъезд 1. Неисправность оконного проема подъезд 2, этаж 2. Частично отсутствует теплоизоляция на трубопроводе ХВС в подвале. - по адресу Ереванская ул., д.8, к.2: Отсутствуют решетки на продухах в подвале. Замусоренность подвального помещения. Отсутствуют флюгарки на вентиляционных отверстиях на кровле. Нет пружины второй двери входа в подъезд 1. Частично отсутствует теплоизоляция стояка ГВС в подвале. Отсутствуют рассеиватели на осветительных приборах в подвале.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается актами осмотра от 11.07.2018 РЛ-О-Ю-07602, РЛ-О-Ю-07603, протоколом об административном правонарушении от 11.07.2018 № Ю-2018/18 и фотоматериалом на 10 листах.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обязательства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельство, отягчающее административную ответственность п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, повторное совершение однородного административного правонарушения в период, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ. Ранее управляющая организация ГБУ г. Москвы «Жилищник

