

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

125090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 681-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06-247/17

о назначении административного наказания

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Ревин Н. А.,
(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ю-247/17 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГБУ «Жилищник района Царицыно»

У С Т А Н О В И Л:

21.02.2017 Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 28.12.2011 № 655-ПП, в соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по ЮАО, проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома по адресу: Пролетарский просп., д.35.

ГБУ «Жилищник района Царицыно» осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на основании лицензии от 23.10.2015 № 077000787.

В результате осмотра выявлено, что ГБУ «Жилищник района Царицыно» не обеспечено соблюдение установленных требований п. 4.7.1 п. 4.2.1.1 п. 5.6.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, в связи с чем допущены следующие нарушения:

- по адресу Пролетарский просп., д.35:

Неисправность пружины двери лестничной клетки на 11 этаже.

Отслоение облицовочной плитки на стене на 1 этаже.

Следы протечек на лестничной клетке на 12, 9-10 этажах.

Разрушение штукатурного слоя стен в местах крепления светильников на 12,14,15 этажах.

Отсутствует светильник на 10-11 этаже.

Неисправность освещения на 2,3, 4,6,7,8, 11-12,12,14,15 этажах.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается фотоматериалами и актом осмотра №РЛ-О-Ю-00792 от 21.02.2017, протоколом об административном правонарушении от 21.02.2017 № Ю-247/17.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

6/8

Р53, 290

Семеско Иван Александрович
№ 40 2664

