

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА  
МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06-253/17**  
о назначении административного наказания

21 MAR 2017

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Ревин Н. А.,  
(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ю-253/17 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГБУ «Жилищник района Царицыно»

**У С Т А Н О В И Л:**

27.02.2017 Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению регионального жилищного надзора в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 28.12.2011 № 655-ПП, в соответствии с планом-графиком Жилищной инспекции по ЮАО на I-II квартал 2017 по осмотру объектов жилого фонда ЮАО г.Москвы, утвержденным начальником Жилищной инспекции по ЮАО, проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома по адресу: г.Москва, Каспийская ул., д. 8.

ГБУ «Жилищник района Царицыно» осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом.

В результате осмотра установлено, что ГБУ «Жилищник района Царицыно» в связи с несоблюдением требований п.4.7.1, п.4.2.1.1, п.4.8.1, п.5.6.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, допущены следующие нарушения:

- по адресу Каспийская ул., д.8:

Неисправность окон на 1,2 этаже. Неисправность пола на 4-5 этаже подъезда 1.

Следы протечек на стенах на 5 этаже подъезда 1. Наличие скруток электропроводов в этажном электрическом щитке на 4 этаже, наличие токопроводящей пыли, отсутствие стекол в электрическом щитке на 5 этаже подъезда 1.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается актом осмотра от 27.02.2017 РЛ-О-Ю-01194, протоколом об административном правонарушении от 27.02.2017 № Ю-253/17 и фотоматериалом на 4 листах.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

*8/5*  
*853.290*  
*Ссылка на ст. 7.22*  
*№ 40 2988*

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

