

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06-792/18

о назначении административного наказания

15 МАЙ 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Иванцов Э. В.,
(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ю-792/18 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Царицыно»

У С Т А Н О В И Л:

18.04.2018 Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению регионального жилищного надзора в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 28.12.2011 № 655-ПП, в соответствии с планом-графиком Жилищной инспекции по ЮАО на 2018 год, утвержденным начальником Жилищной инспекции по ЮАО, проведено обследование (осмотр) многоквартирных домов по адресам: г.Москва, Севанская ул., д.5, к.2, Каспийская ул., д.30, к.8, Медиков ул., д.24, Пролетарский просп., д.31.

ГБУ "Жилищник района Царицыно" осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами.

В результате осмотра установлено, что ГБУ "Жилищник района Царицыно" в связи с несоблюдением требований п. 3.3.5 п. 5.6.2 п. 4.2.1.1 п. 3.2.16 п. 4.2.4.3 п. 4.1.6 п. 2.6.13 п. 5.9.3 п. 5.10.2 п. 3.4.5 п. 2.1.2 п. 3.2.2 Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170, допущены следующие нарушения: - по адресу Каспийская ул., д.30, к.8: Не опечатана дверь входа на чердак, Отслоение штукатурного слоя стен на 2,10 этажах, Неисправность освещения на 9 этаже, Захламленность квартирного холла на 2 этаже, Шелушение окрасочного слоя козырька входа в подъезд, Наличие трещин в отмостке у стен здания, Негерметичность ковша мусоропровода на 10 этаже, Отсутствие участка металлического обрамления дверей шахты лифта на 11 этаже, Отсутствуют средства пожаротушения на 7 этаже; - по адресу Медиков ул., д.24: Не опечатана дверь входа в подвал, Не закреплены почтовые ящики на 1 этаже, Неисправность освещения на 7 этаже, Захламленность квартирного холла на 5 этаже, Шелушение окрасочного слоя козырька входа в подъезд, Отсутствует ручка на ковше мусоропровода на 3 этаже, Наличие трещин в отмостке у стен здания, Не упорядочен монтаж электрических проводов в лифтовом холле на 2 этаже; - по адресу Пролетарский просп., д.31: Не опечатана дверь входа в подвал, Наличие вандальных надписей на дверях шахты лифта на 5 этаже, Неисправность освещения на 3 этаже, Загрязнение лестничной клетки на 15 этаже, Шелушение окрасочного слоя козырька входа в подъезд, Наличие трещин в отмостке у стен здания; - по адресу Севанская ул., д.5, к.2: Не опечатана дверь входа на чердак, Неисправность освещения на 1, 2 этаже, Отслоение окрасочного слоя стен входа в подъезд, Захламленность квартирного холла на 11 этаже, Шелушение окрасочного слоя козырька входа в подъезд, Наличие трещин в отмостке у стен здания, Отсутствуют средства пожаротушения на 1 этаже.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается актами осмотра от 18.04.2018 РЛ-О-Ю-02882, РЛ-О-Ю-02881, РЛ-О-Ю-02880, РЛ-О-Ю-02879, протоколом об административном правонарушении от 18.04.2018 № Ю-792/18 и фотоматериалом на 19 листах.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им

